

АКТ
периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов
от бытового газоиспользующего оборудования
(для многоквартирных жилых зданий, общественных зданий и сооружений)

г. Севастополь

« 27 » января 2021г.

Составлен в том, что при проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов с целью определения их пригодности для отвода продуктов сгорания и естественной вентиляции при сжигании газа в доме № 12-А по ул. А. Кесаева на 47 квартир. 2-х конт. КС ч/ст во всех квартирах

УСТАНОВЛЕНО:

1. Имеются дымовые и вентиляционные каналы в кв. №1-47 а их сечение составляет 120x200мм., 200x450мм.-шахта
2. Каналы, включая оголовки, выполнены каналы - ж/бетон
3. Оголовки каналов в кв. №1-47 располагаются вне зоны ветрового подпора и находятся в исправном состоянии.
4. Дымовые каналы в кв. _____ имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
5. Все каналы в кв. №1-47 очищены от сажи, посторонних предметов, строительного мусора, проверены на плотность и обособленность.
8. Тяга в каналах на день проверки нормальная (2,2 Па) и соответствует требованиям нормативных документов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

1. Все каналы в квартирах отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и пригодны к эксплуатации и для отвода продуктов сгорания от бытового газоиспользующего оборудования, а каналы в кв. _____ не пригодны и не могут быть допущены к эксплуатации по причине _____, а подключение бытового газоиспользующего оборудования запрещается до устранения выявленных недостатков.

2. Срок действия акта до 26 мая 2021 г.

Представитель жилищной организации

Мастер трубопечного участка

Печник-трубочист

Акт зарегистрирован за № 1



В. Плисс

С. Петухов

С. Калашников

