

**АКТ**  
**периодической проверки дымовых и вентиляционных каналов**  
**от бытового газоиспользующего оборудования**  
(для многоквартирных жилых зданий, общественных зданий и сооружений)

г. Севастополь

«17» мая 2022г.

Составлен в том, что при проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов с целью определения их пригодности для отвода продуктов сгорания и естественной вентиляции при сжигании газа в доме № 12/А по ул. А.Кесаева на 47 квартир.  
2-х конт.КС ч/ст. во всех квартирах

**УСТАНОВЛЕНО:**

1. Обособленные дымовые, вентиляционные каналы имеются в кв. №1-47,  
а их сечение составляет шахты – 500х250мм.
2. Каналы, включая оголовки, выполнены из шахты-из ж/бетона
3. Оголовки каналов в кв. шахты располагаются вне зоны ветрового подпора и находятся в исправном состоянии.
4. Дымовые каналы в кв. — имеют в нижней части «карманы» и люки для чистки.
5. Все каналы в кв. шахты очищены от сажи, посторонних предметов, строительного мусора, проверены на плотность и обособленность.
6. Тяга в каналах на день проверки имеется и соответствует нормативным требованиям.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

1. Дымовые и вентиляционные каналы в кв. №1-47 отвечают требованиям нормативных документов и технической документации и пригодны к эксплуатации и для отвода продуктов сгорания от бытового газоиспользующего оборудования, а каналы в квартирах — не пригодны и не могут быть допущены к эксплуатации по причине —, а подключение бытового газоиспользующего оборудования запрещается до устранения выявленных недостатков.
2. Срок действия акта до 30 сентября 2022г.

Представитель заказчика  
(ответственный за газовое хоз-во организации)

Мастер трубопечного участка

Печник-трубочист

Мастер (техник) жилищной организации

Гл. инженер (инженер, мастер) жилищной организации

Акт зарегистрирован за № \_\_\_\_\_



О. Полтавская

А. Полтавский